



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Autorizovaná laboratoř č. C0200100207 podle zákona č. 258/2000 Sb.

Centrum hygienických laboratoří Brno

Masná 3c, 602 00 Brno

IČO 71009396, tel.: 543 423 321; e-mail: ivo.riha@zuova.cz

Z-Group Steel Holding, a.s.

Kollárova 1229

698 12 Veselí nad Moravou

Značka : 5 / 2013

Vyřizuje : RNDr. Eva Sobočíková
tel.: 543 423 361

Brno 25.2.2013

VÝSLEDNÉ ZHODNOCENÍ VÝROBKŮ PŘÍCHÁZEJÍCÍCH DO PŘÍMÉHO STYKU S PITNOU VODOU

Dne 25.6.2002 provedla KHS v Brně pro žadatele Železářny Veselí, a.s., Kollárova 1229, 698 12 Veselí nad Moravou Výsledné zhodnocení zdravotní nezávadnosti pozinkovaných ocelových trubek podélně svařovaných, závitových v souladu s Vyhláškou MZd č.37/2001 Sb. uvedené v protokolu o zkoušce č. 4366–4374/2002 s kladným výsledkem. Trubky z pozinkované oceli jsou určeny pro vodárenské využití k rozvodům pitné vody.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 37/2001 Sb., podle níž bylo zhodnocení provedeno, byla s účinností od 15.11.2005 nahrazena vyhláškou č.409/2005 Sb. S ohledem na tuto změnu právní úpravy stanovící hygienické požadavky na výrobky, které přicházejí do přímého styku s pitnou vodou, dne 14.12.2012 podala společnost Železářny Veselí, a.s. (od 1.2.2013 pod novým obchodním názvem firmy Z-Group Steel Holding, a.s.) u Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, CHL, pracoviště Brno žádost o nové zhodnocení zdravotní nezávadnosti výše uvedeného výrobku dle platné legislativy.

Ukazatelé stanovené v protokolu o zkoušce č. 4366–4374/2002 svým rozsahem nesplňují požadavky Vyhlášky č. 409/2005 Sb. Byl proto proveden nový výluhový test výrobku a chybějící ukazatele byly doplněny.

K ověření byly doloženy další podklady:

- Přihláška vzorku k ověření s názvem výrobku, materiálu a výrobcem
- Objednávka posouzení výrobku určeného pro přímý a trvalý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.
- Protokol o zkoušce č. 4366 – 4374/2002 (migrační test trubek z pozinkované oceli s rozsahem ukazatelů daných Vyhláškou MZd č. 37/2001 Sb.) vydaný akreditovanou laboratoří KHS v Brně, CHL dne 19.6.2002
- Protokol č. 8063/12 (chemický rozbor povlaku a zinkovací lázně) vydaný akreditovanou laboratoří VÚHZ v Dobré dne 17.12.2012
- Protokol č. 8180/12 (chemický rozbor povlaku a zinkovací lázně) vydaný akreditovanou laboratoří VÚHZ v Dobré dne 29.6.2012
- Hutní atest č. 12/461572 01 (mechanické zkoušky a chemické složení výrobku) vydaný U.S.Steel Košice s.r.o. dne 19.9.2012
- Hutní atest zinkových ingotů – č. 497140 – BOLMET S.A., Polsko, ze dne 28.3.2012
- Hutní atest zinkových ingotů – č. 506138 – BOLMET S.A., Polsko, ze dne 20.8.2012
- Prohlášení, že výroba pozinkovaných trubek se realizuje stejným způsobem od roku 2002, na stejném zařízení a stejnou technologií
- Vzorky k výluhovým testům

Na základě přezkoumání předložené dokumentace o výrobku a výsledků analýz výluhových testů lze konstatovat, že výrobek **ocelové trubky podélně svařované, závitové -pozinkované** z materiálu pozinkovaná ocel, výrobce **Z-Group Steel Holding, a.s., Kollárova 1229, 698 12 Veselí nad Moravou**

splňuje

požadavky pro výrobky určené **k přímému a trvalému styku s pitnou vodou dle Vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb.**, o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.


Tento závěr se vztahuje pouze na výrobky stejného materiálového složení, výrobce a použití.

Příloha: Protokol o autorizovaném vyšetření č. 8674/2013 vydaný Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, CHL, pracoviště Brno dne 26.2.2013

Vypracovala : RNDr. Eva Sobočíková

Schválil :




RNDr. Ivo Říha
vedoucí Autorizované laboratoře
odborný vedoucí setu D1